



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» - УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

(ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»)

МУ «ВОСТОЧНОЕ»
ЭГС ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ № _____

об устранении нарушений требований промышленной безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления

Кому МКОУ «Бережовская СОШ»
(должность, Ф.И.О.)

(наименование организации, предприятия)

в соответствии с требованиями промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления предлагаю Вам устранить выявленные в ходе проверки нарушения и
несоответствия в срок до 03.10.18

(дата)

№ п/п	Перечень нарушений	Сроки устранения	Отметка об устранении
1	несертифицированные приборы учета нет автоматики	03.10.18	
2	устранить пробой плоты из песчаника	03.10.18	

Предписание выдал:



(подпись, дата)

Барманов Д
(Ф.И.О. должность)

Предписание получил:

(подпись, дата)

(Ф.И.О. должность)

Контроль устранения нарушений проверил:

(Ф.И.О. должность)

(подпись, дата)



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В ЛЕВАШИНСКОМ РАЙОНЕ**

Республика Дагестан с.Леваши Левашинского района ул. Даудова №1
ОКПО 73915693, ОГРН 1050560002129, ИНН/КПП 0560029210/057301001

ПРЕДПИСАНИЕ № 30 -10 от 14.02.2017г

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МКОУ СОШ с. Эбдалая Левашинского района РД и с целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и приведения образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» людей предлагаю обеспечить выполнение следующего:

1. Мероприятия по улучшению здания ОУ:

- 1.1. Провести капитальный ремонт чердачных перекрытий
- 1.2. Установить ограждение вокруг образовательного учреждения
- 1.3. Заменить окна образовательного учреждения (в количестве 30 ед.).
- 1.4. Установить канализацию

2. Мероприятия по улучшению территории ОУ:

2.1. В хозяйственной зоне оборудовать мусороконтейнерные баки с плотно закрывающимися крышками, установить их на площадке с твердым покрытием превышающим основание контейнеров на 1,0 м со всех сторон (п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.13. СанПиН 2.4.5.2409-08)

3. Мероприятия по помещениям и оборудованию ОУ

3.1. Приобрести рабочие стулья, в кабинет информатики обеспечивающие поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления (п. 9.6., 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

3.2. Для обучающихся 1 ступени предусмотреть наличие школьных парт, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, привести к значениям приведенным в таблице 1 действующих санитарных правил (п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)

3.3. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произвести ее цветную маркировку, нанести ее на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос (п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)

3.4. Классные доски, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок (п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10)

3.5 приобрести новые школьные доски в количестве 4 штук

3.5.1. приобрести школьные парты в количестве 20 (двадцать)

3.6. Организовать питьевой режим обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10)

3.7. В помещениях рекреации создать условия для размещения гардероба, оборудованные индивидуальными шкафчиками (п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10)

3.8. здание общеобразовательного учреждения обеспечить системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. В соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 установить дополнительную канализацию

4. Хранение ртутьсодержащих ламп (раздел 3 СанПиН 2.1.7.1322-03, п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10)

4.1. Выделить отдельное помещение с герметичным контейнером для хранения ртутьсодержащих ламп.

4.2. Хранение осуществлять в соответствии с инструкцией по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения, отработанных ртуть содержащих ламп.

4.3. Определить ответственное лицо за обращение с ртутьсодержащими отходами

5. Мероприятия по исполнению Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

5.1. В личные медицинские книжки сотрудников внести информацию о проведенных прививках согласно национальному календарю профилактических прививок, медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

5.2. Представить перечень контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам, что является нарушением п. 21 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

5.3. Представить поименные списки, на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (п. 19; 22 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г № 302н.)

6.Перечень документов предъявляемых при приемке учреждений к началу учебного года

6.1. Документ подтверждающий проведение мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов, акты выполненных работ (п.6.3. СанПиН « Санитарные правила содержания территорий населенных мест»)

6.2. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации (п.4.2., п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению дезинфекционной деятельности», п 2.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»)

6.3 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, не доработать с учетом внесенных изменений в санитарные нормы и правила (СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01)

6.4 Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность (п. 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10)

6.5. Расписание занятий на 2017-2018 учебный год и в последующем, составляется с учетом требований Приложения №3 к СанПин 2.4.2.2821-10 (наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится не на вторник и (или) среду) после занятий физической культурой проводятся уроки с письменными заданиями.

7. Мероприятия по обеспечению воздушно-теплового режима, освещенности и т.д.

7.1. Поддерживать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды в соответствии с требованием, оснастить учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами (п. 6.1, п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10)

7.2. Все помещения общеобразовательной организации обеспечить уровни искусственной освещенности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) соответствии с требованием (п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10)

7.3. Очистка осветительной арматуры светильников проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в соответствии с требованием (п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10)

8. Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил в т.ч.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организациям работы

Срок –до 01.08.2017

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МКОУ СОШ с. Эбдалая Левашинского района РД

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде строго в указанные сроки по адресу с.Леваши Левашинского района ул Даудова №1 или на [e/p to-levashi@yandex.ru](mailto:to-levashi@yandex.ru). или по факсу 8(852) 21196 с последующей досылкой на бумажном носителе.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД
В Левашинском районе


Амиров С.А.

Предписание получил директор СОШ  Омарова Марьям Гасанхановна
8 963 419 79 72

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по № 10 по Левашинскому,
Акушинскому, Лакскому и Кулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел. 887252(2-12-11)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 121/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Эбдалайнская средняя общеобразова-
тельная школа»(СОШ С. ЭБДАЛАЯ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора *Отделение надзорной деятельности и профилактики по № 10 по* по пожарному надзору № 121
профилактической работы по Левашинскому, Акушинскому, Лакскому и
Левашинскому, Акушинскому, Лакскому и
Кулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД
(наименование органа ГПН)

от « 1 » декабря 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 1 » декабря 2017 г. по 18 ч 00 мин. « 8 » декабря 2017 г.

проведена проверка

Начальник ОНД и ПР №10 Юсунов Рашид Магомедович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Эбдалайнская средняя общеобразова-
тельная школа»(СОШ С. ЭБДАЛАЯ) , с.Эбдалая,*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Омарова Мариям Гасанхановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	14.08.2018	
2	отсутствует договор на техническое обслуживание на систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации)	ППР п.63	14.08.2018	
3	На объекте защиты в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ч. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	14.08.2018	
4	в актовом зале допускается обшивка потолка из сгораемого материала	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25	14.08.2018	
5	При эксплуатации котельных запрещается работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем. отсутствуют датчики загазованности.	ППР п.83е	14.08.2018	
6	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (акт не представлен)	ППР в РФ	14.08.2018	
7	В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не разработана декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 64	14.08.2018	
8	на эл.светильниках отсутствуют защитные плафоны	Правила противопожарного режима в РФ	14.08.2018	

		п.42		
9	Руководитель организации не обеспечил размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима п.14	14.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору
Юсупов Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 08 » 11 20 17г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



М.Л.П.*

(подпись)

Директор, М. Юсупов
(должность, фамилия, инициалы)

« 08 » 11 20 17г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.